



Составлено:
 Заместителем директора филиала - начальником Шахтинского района тепловых сетей филиала акционерного общества «Донэнерго» Тепловые сети
 П.И. Пономарев
 2025 г. г. Шахты



План
 подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. учреждений - потребителей ГБУ РО "Городская поликлиника №1" в г. Шахты, подключенных к тепловым источникам ШРТ ООО "ДТС"

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Обучение персонала, разработка инструкций, паспорта ИТП	Акт наладки погодозависимой автоматики (при условии наличия)	Анализ соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	Восстановление теплового контура	Акт о проведении дезинфекции системы ГВС (открытый вооразбор)	Режим дачной арматура	Ремонт внутрисетевой системы отопления и ИТП	Восстановление изоляции трубопроводов в подвальном помещении	Установка поверенных приборов КИП и ИТП	Подготовка УУТЭ к повторному допуску	Установка расчетных дроссельных устройств (сопла, шайбы)	Проверка внутрисетевой системы ИТП, теплового ввода	Правильность питания системы отопления, ИТП, теплового ввода	Применение готовности объекта к 2025-2026 гг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ГБУ РО "ГП №1" в г. Шахты	ул. Шевченко 153 поликлиника		неавтоматизированный ИТП: отсутствуют средства автоматизации	01.06.2025	тепловой контур в удовлетворительном состоянии, восстановление не требуется		23.05.2025	до 30.05.2025	удовлетворительное состояние	до 20.06.2025	проверка комплект термометров-автоматов №301 с 0 до 10.06.2025	дроссельные шайбы установлены на тепловом вводе	16.06.2025	16.06.2025	21.07.2025
3	ГБУ РО "ГП №1" в г. Шахты	ул. Шевченко 153 женская консультация		неавтоматизированный ИТП: отсутствуют средства автоматизации	01.06.2025	тепловой контур в удовлетворительном состоянии, восстановление не требуется	10.06.2025	26.05.2025	до 30.05.2025	до 10.06.2025	до 20.06.2026	проверка приборов не требуется	дроссельные шайбы установлены на тепловом вводе	17.06.2025	17.06.2025	21.07.2025